



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отдел надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по Изобильненскому ГО и Труновскому району)

г. Изобильный ул. Промышленная ,116. тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99.

Предписание № 851 1 1 50

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 5» Изобильненского городского округа Ставропольского края

во исполнение распоряжения № 85 от «24» июля 2019 г. начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому ГО и Труновскому району) майора вн. службы Адамян Е. В., с «30» июля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

«26» августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. была проведена плановая выездная проверка ст. дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому ГО и Труновскому району) ст. лейтенантом внутренней службы Кузьминовым Д. В., Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» Изобильненского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край Изобильненский район, ст. Новотроицкая ул. Октябрьская 244, ОГРН 1022600664437.

Совместно с Заведующей МКДОУ «Детский сад № 5» ИГОСК Тюриной Натальей Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного, правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ № 390 п. 24;	8.06.2020	
2.	Приемно-контрольный прибор установить в помещении детского сада в защищенном помещении от несанкционированного доступа (первый этаж).	Правила противопожарного режима в РФ № 390 п. 61; НПБ 88-01 п.12.48;	8.06.2020	

3.	Система автоматической пожарной сигнализации обеспечить в работоспособное состояние (отдельный шлейф № 16 привести в работоспособное состояние).	Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.61.	7.06.2020	
4.	В кабинете психолога МКДОУ «Детский сад № 5» при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений руководителю соблюсти проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий (дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников).	Правила противопожарного режима в РФ п. 61 СП 5.131.30.2009 п.13.15.15;	7.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в _____ 20__ года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



**Старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району)
старший лейтенант вн. службы Кузьминов Д.В.**
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«26» августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 5» ИГОСК
Тюрина Наталья Ивановна
(должность, фамилия, инициалы)

«26» августа 2019 г.